

**AKCIA: OBNOVA A ZATEPLENIE BYT. DOMU, OBNOVA ROZVODOV ZTI,
OBNOVA VÝŤAHOV BYT. DOMU, DULOVO NÁM. 7, 8, BRATISLAVA**

TABUĽKA URČENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV (STN 33 2000-5-51)

Kód Vonkajších vplyvov	Miestnosť č.:		
			Strecha, fasáda Druh priestoru VI
AA - Teplota okolia			AA7
AB - Atmosférické podmienky			AB8
AC - Nadmorská výška			AC1
AD - Výskyt vody			AD3,AD4
AE - Výskyt cudzích pevných telies			-
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok			AF1
AG - Mechanické namáhanie – nárazy			-
AH - Mechanické namáhanie – vibrácie			-
AK - Výskyt rastlín alebo plesní			-
AL - Výskyt živočíchov			-
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie			-
AN - Slnéčné žiarenie			AN3
AP - Seizmické účinky			AP1
AQ - Búrková činnosť			AQ3
AR - Pohyb vzduchu			-
AS - Vietor			AS1
AT - Snehová pokrývka			AT1
AU - Námraza			AU2
BA - Schopnosť osôb			-
BB - Odpor tela			-
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme			-
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva			BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok			BE1
CA - Stavebné materiály			CA1
CB - Konštrukcia budovy			CB1

Bratislava, september 2015

Vypracoval: P.Friso